

## 乌审旗第三幼儿园附属工程施工标段变更公告

招标人名称	乌审旗教育体育局
招标代理机构名称	内蒙古万龙建设工程招标代理有限公司
招标项目名称	乌审旗第三幼儿园附属工程
招标项目编号	E1506011506002065001
标段（包）名称	施工标段
标段（包）编号	E1506011506002065001001
招标方式	公开招标
变更公告发出时间	2019年7月15日0时00分00秒
发布媒介	《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否
是否变更开标时间	是；2019年8月12日9时30分
变更内容	<p>各潜在投标人：            乌审旗第三幼儿园附属工程招标公告于2019年7月2日在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》发布，同时在《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发售招标文件。于2019年7月15日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布招标文件的澄清。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>现对工程量清单进行答疑澄清，澄清变更内容如下：</p> <p>一、乌审旗第三幼儿园大门--建筑装饰：缺少62项，是序号错误还是什么原因？            答：没有62项。</p> <p>二、乌审旗第三幼儿园总体--室外强电：第5项清单编码为13位，是否正确？            答：030411001005。</p> <p>三、乌审旗第三幼儿园大门--建筑装饰第3项项目特征？            答：1. 砖品种：承重多孔砖；2. 砂浆强度等级：M5混合砂浆。</p> <p>四、乌审旗第三幼儿园大门第29项项目特征？            答：1. 做法参图集12J1-140 屋105；            2. 保护层为20厚1:2.5水泥砂浆，每1m见方半缝分格；            3. 屋面防水卷材选用3.0厚高聚物改性沥青防水卷材两道，涂料选用高聚物改性沥青防水涂料；            4. 保温选用70厚A级XPS保温板。</p> <p>五、动力中心建筑装饰第57项项目特征？            答：1. 做法参图集12J1-117-外6；            2. 面层选用氟碳树脂涂料。</p> <p>六、乌审旗第三幼儿园大门建筑装饰-第33、34、35项清单中第一项描述只是面层、第二项描述的是图集。是否按照图集里面的内容全部进入本清单综合单</p>

价？  
 答：以图集为主。  
 七、围墙及花池-第6项描述不清楚？答：按清单项目描述报价。  
 八、围墙及花池-第15项描述？答：1. 铁艺栏杆，2. 2米高。  
 九、硬化、铺装第3、7项厚度12cm？答：厚度12cm。  
 十、硬化铺装第34项汀步石材尺寸未明确？答：600\*300\*150mm。  
 十一、硬化、铺装、围墙等土方第7项项目特征？答：机械挖 一、二土方  
 十二：硬化、铺装、围墙等土方第8项项目特征？答：弃土运距3km。  
 十三、室外管网土建12/13/14/17/18/19/24/26/30/31/34项？  
 答：按项目特征井室尺寸。  
 十四、招标单位工程汇总表里有分部工程，分部分项工程和单价措施项目清单表里没有分部工程，如果我方自己添加分部工程，则与招标清单表不符，而且也不能保证正确的分开每个分部工程，该如何处理？  
 答：建议投标企业添加分部工程。  
 十五、总价措施费中无项目编码？答：软件原因导出表格无项目编码。  
 十六、规费已由21%调整为19%，自2019年5月1日起执行，是否仍按编制说明中21%进行报价？答：按编制说明报价。  
 十七、编制说明中的材料设备暂估价中环保型塑胶面层（纯胶）280元/m2是否是材料价暂估？答：按编制说明报价。  
 十八、原招标文件中投标截止时间“2019年7月24日 上午9时30分”，现变更为：“2019年8月12日 上午9时30分”。  
 十九、原招标文件中计划工期“计划工期：124日历天，计划开工日期：2019年7月30日，计划竣工日期：2019年11月 30日”，现变更为“计划工期：104日历天，计划开工日期：2019年8月19日，计划竣工日期：2019年11月 30日”  
 其他内容不变，本澄清变更与原招标文件具有同等约定力。  
 招标人(章)：乌审旗教育体育局  
 招标代理机构(章)：内蒙古万龙建设工程招标代理有限公司

<p>招标人(章)</p>		<p>招标代理机构(章)：</p>	
---------------	--	-------------------	--